



Amtliche Beilage zur Jahresabrechnung 2024

Auch im heurigen Jahr möchten wir Ihnen zur Jahresabrechnung einige Informationen übermitteln.

Um Missverständnissen vorzubeugen und Verzögerungen zu vermeiden, weisen wir darauf hin, dass sämtliche Änderungen Ihrer Daten (Namensänderungen, Adressänderungen, Besitzwechsel, Verlassenschaften, etc.) schriftlich gemeldet werden müssen.

Beim Verkauf eines Objektes, welches über einen Wasseranschluss verfügt (Haus, Grundstück, etc.), sind zusätzlich innerhalb von 14 Tagen folgende Informationen zu übermitteln:

- das Übergabedatum
- der Wasserzählerstand bei Übergabe
- die erste Seite des Kaufvertrages in Kopie

Das Büro des Wasserverbandes Feistritztal ist in der Zeit von Montag, 23. Dezember 2024 bis einschließlich Montag 06. Jänner 2025 geschlossen. In dringenden Fällen, wie zB Meldung von Rohrbrüchen, ist der Bereitschaftsdienst unter der Nummer 0664/431 47 31 erreichbar.

In der Mitgliederversammlung vom 28. Juni 2024 wurde eine Gebührenänderung der Wassergebühr, mit Wirkung zum 01. Jänner 2025, einstimmig beschlossen.

Ab 01. Jänner 2025 gelten folgende Gebühren:

G E B Ü H R E N - Stand 01.01.2025

Jährliche Indexierung des Wasserpreises

Anschlussgebühren

für	netto €	10 % MWST	brutto €
Einfamilienhäuser, Landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbebetriebe / freie Berufe / Betriebsstätten und Festhallen / Mehrzweckhallen, Buschenschank / Buschenschenke	2.636,36	263,64	2.900,00
Zweifamilienhäuser	3.272,73	327,27	3.600,00
Mehrparteienhäuser pro Wohnung / Wohneinheit	1.363,64	136,36	1.500,00

Monatliche Grundgebühr

für	netto €	10 % MWST	brutto €
Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Landwirtschaftliche Betriebe Bauprovisorien, Festhallen / Mehrzweckhallen	6,82	0,68	7,50
Gewerbebetriebe / freie Berufe / Betriebsstätten, Buschenschank / Buschenschenke und Mehrparteienhäuser in der Bauzeit	10,24	1,02	11,26
Mehrparteienhäuser pro Wohnung / Wohneinheit	6,82	0,68	7,50

Wasserverbrauchsgebühr

für	netto €	10 % MWST	brutto €
Wasserpreis je 1000 Liter Wasserverbrauch für Anschluss-Inhaber	2,31	0,23	2,54
Wasserpreis je 1000 Liter Wasserverbrauch für Nicht-Anschluss-Inhaber	4,55	0,45	5,00

Sonstige Gebühren

für	netto €	10 % MWST	brutto €
Wasserzählerentleerung zur Verhinderung von Frostschäden	30,00	3,00	33,00
Zählertausch wegen Frostschaden	120,00	12,00	132,00
Entnahmegebühr Wasser aus Hydrant zuzüglich zum Wasserpreis	45,45	4,55	50,00
Stilllegung des Hausanschlusses	50,00	5,00	55,00
Beendigung der Stilllegung	50,00	5,00	55,00

WASSERQUALITÄT im Verbandsgebiet des WASSERVERBANDES FEISTRITZTAL

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den letzten Trinkwasseruntersuchungen von der behördlich akkreditierten Untersuchungsanstalt AGROLAB Austria GmbH, Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf.

für das Versorgungsgebiet der Gemeinden Stubenberg, St.Johann bei Herberstein, Siegersdorf:

Durchschnittshärte: 5 – 8° dH

Kontrolldatum: 09.10.2024	Ort: Hochbehälter Stubenberg II				
Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse					
Färbung (vor Ort)	farblos, klar	Gesamthärte	5,68 °dH	Chlorid	20,4 mg/L
Geruch (vor Ort)	geruchlos	Carbonathärte	3,98 °dH	Nitrit	< 0,01 mg/L
Geschmack organoleptisch	geschmacklos	Eisen	< 0,01 mg/L	Nitrat	12,4 mg/L
pH-Wert (vor Ort)	8,0	Mangan	< 0,005 mg/L	Sulfat	5,9 mg/L
Leitfähigkeit bei 20 °C	224 µS/cm	Ammonium	< 0,01 mg/L		

für das Versorgungsgebiet der Gemeinden Pischelsdorf, Hirnsdorf, Kaibing:

Durchschnittshärte: 11 – 18° dH

Kontrolldatum: 09.10.2024	Ort: Hochbehälter Weinberg				
Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse					
Färbung (vor Ort)	farblos, klar	Gesamthärte	15,8 °dH	Chlorid	41,4 mg/L
Geruch (vor Ort)	geruchlos	Carbonathärte	11,8 °dH	Nitrit	< 0,01 mg/L
Geschmack organoleptisch	geschmacklos	Eisen	< 0,01 mg/L	Nitrat	20,6 mg/L
pH-Wert (vor Ort)	7,7	Mangan	< 0,005 mg/L	Sulfat	31,8 mg/L
Leitfähigkeit bei 20 °C	573 µS/cm	Ammonium	< 0,01 mg/L		

für das Versorgungsgebiet der Gemeinden Dienersdorf, Hinteregg, Hofkirchen, Kaindorf, Schönau, Tiefenbach, Vockenberg, Winzendorf, Pöllau - Notwasserversorgung:

Durchschnittshärte: 11 – 18° dH

Kontrolldatum: 09.10.2024	Ort: Hochbehälter Hofkirchen				
Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse					
Färbung (vor Ort)	farblos, klar	Gesamthärte	12,4 °dH	Chlorid	34,1 mg/L
Geruch (vor Ort)	geruchlos	Carbonathärte	9,32 °dH	Nitrit	< 0,01 mg/L
Geschmack organoleptisch	geschmacklos	Eisen	< 0,01 mg/L	Nitrat	17,9 mg/L
pH-Wert (vor Ort)	7,6	Mangan	< 0,005 mg/L	Sulfat	23,3 mg/L
Leitfähigkeit bei 20 °C	459 µS/cm	Ammonium	< 0,01 mg/L		

**für das Versorgungsgebiet der Gemeinde Hartl,
welches von der Transportleitung Oststeiermark versorgt wird:**

Trinkwasseruntersuchung durch das Wasserlabor der Holding Graz, Wasserwerksgasse 11, 8045 Graz

Durchschnittshärte: 16 – 21° dH

Kontrolldatum: 29.05.2024	Ort: Übergabestelle Schildbach				
Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse					
Färbung, sensorisch	farblos	Gesamthärte	19,2 °dH	Chlorid	49,4 mg/L
Geruch, sensorisch	geruchlos	Carbonathärte	15,5 °dH	Nitrit	< 0,005 mg/L
Trübung, sensorisch	klar	Eisen	< 0,03 mg/L	Nitrat	22,4 mg/L
pH-Wert	7,5	Mangan	< 0,003 mg/L	Sulfat	44,1 mg/L
el. Leitfähigkeit bei 20 °C	695 µS/cm	Ammonium	< 0,05 mg/L	TOC	0,41 mg/L